

Słupsk, dnia 01.06.2018 r.

Zamawiający: Muzeum Pomorza Środkowego

76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12, w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki- rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap 1 – Spichlerz Biały”.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zamawiający, Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą w Słupsku, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z tym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 t. poz. 1579), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami Zamawiającego):

1. Proponujemy zmniejszenie wielkości oczekiwanej projekcji M2 i M54 z uwagi na to że produkowane obecnie projektory krótkoogniskowe wyświetlają prawidłowo obraz do 130° przekątnej co daje 280cm podstawy ekranu przy proporcjach 16:10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy M2: Priorytetem jest uzyskanie atrakcyjnej projekcji zgranej wizualnie z podziałem stolarki i technologią smart glass. Wysokość całości projekcji może zostać zmniejszona do ok. 280cm. Zamawiający dopuszcza dwa projektory, które będą prezentować treści niezależnie. Niezależnie od użytego sprzętu prezentacje powinny być ze sobą zsynchronizowane.

Dotyczy M54: Pole planowanej projekcji ma nieregularny wymiar o szer. 320cm i wys. 220cm (patrz rys. W501A_01). Sprzęt należy dobrać do powyższych wymiarów. Zamawiający dopuszcza dwa projektory krótkoogniskowe, które będą wyświetlały osobno treści: “Zdjęcia Słupsk 1945-1948” i “Zdjęcia spalona starówka i jej odgruzowywanie”. Niezależnie od użytego sprzętu prezentacje powinny być ze sobą zsynchronizowane, a obraz powinien nieregularnie się przenikać.

2. Projekcja M04, M12, M42, M50 proponujemy zmianę wielkości projekcji z uwagi na to, że nie ma projektora który świeci w proporcjach 1:1 proponujemy format 16:10 co daje 156cm wysokości ekranu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż w specyfikacji podano maksymalne wymiary projekcji. Wysokość może zostać zmniejszona, jeśli uzyskamy projekcje postaci o realistycznych wymiarach od 120cm (dzieci) po 180cm (dorośli). Przy wysokości ekranu 156cm nie uzyskamy pełnej wysokości postaci, jeśli projektor zamontujemy poziomo.

3. Projekcja M10- proponujemy zmianę wielkości projekcji z uwagi to że nie ma projektora który świeci w proporcjach 1:1 proponujemy format 16:10 co daje 125cm wysokości ekranu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W specyfikacji podano maksymalne wymiary projekcji.

Zamawiający dopuszcza projektor o formacie 16:10 oraz wysokości ekranu 125cm.

4. Czy zamawiający zaakceptuje formaty projekcji 16:9 i 16:10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż formaty mogą się zmienić, o ile projekcja będzie w określonych wymiarach, czyli:

M02 - pole projekcji ok. szer. 420cm, wys. 280cm zgrane z podziałem stolarki

M04, M12, M42, M50 - jeśli uzyskamy projekcje, gdzie postać będzie miała realistyczne wymiary, czyli od 120cm (dzieci) po 180cm (dorośli).

M54 - pole projekcji ok. szer. 320cm, wys. 220cm

5. Proponujemy dopuszczenie rozdzielczości projektorów 1920x1200, 1920x1080 i 1280 x 80.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż wymagana min. rozdzielczość projektorów 1280x800 (projektor z pytania 1) i 1024x768 (projektor z pytania 2, 3, 4), może być wyższa.

Zamawiający wskazuje, iż ww. zapytania oraz udzielone odpowiedzi na zapytania, nie powodują zmiany treści SIWZ ani jej załączników.

W związku z powyższym, Zamawiający wskazuje, iż wyznaczony termin składania ofert 08.06.2018 roku, nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ

Otrzymują:

- Wykonawca składający zapytanie;
- Strona internetowa Zamawiającego;
- ad acta.

